

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10

ZSP10.260.1.2017

Gliwice, 29-03-2017 r.

nr kor.

Dotyczy: **Modernizacja obiektu - ciągów komunikacyjnych.**

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Zespół Szkolno-Przedszkolny
Nr 10
ul. Jana Śliwki 8
44-102 Gliwice

tel. +48 32 270-57-07
fax +48 32 270-57-07
sekretariat@zsp10.gliwice.eu

Pytania:

w związku z zamiarem wzięcia udziału w przetargu dot. zadania pod nazwą: "Modernizacja obiektu - ciągów komunikacyjnych" zwracam się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy Zamawiający przewiduje zorganizowanie wizji lokalnej?
2. Czy Zamawiający zezwala na zamianę lastryko na okładzinę z płyt kamiennych np. granitowych o wybarwieniu zbliżonym do lastryko? Chodzi o wykończenie spoczników i stopni schodowych.

Dot. pkt 3 SIWZ - zakres robót:

"- remont-odtworzenie posadzek lastrykowych i ceramicznych biegów klatek schodowych oraz spoczników pomiędzy kondygnacjami od piwnicy aż po strych wraz z pracami przygotowawczymi i pomocniczymi."

i dalej

"Zamawiający dopuszcza rozwiązania równowazne opisywanych w ww. dokumentach norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia. Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązanie z zachowaniem odpowiednich równowaznych parametrów technicznych, norm, aprobat specyfikacji technicznych i systemów odniesienia dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień."

Odpowiedzi:

Ad. 1. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania wizji lokalnej. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie przez Wykonawcę (przed złożeniem oferty) wizji lokalnej miejsca robót objętego przedmiotem zamówienia, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

Ad. 2. Poniżej odpowiedź na pytanie wykonawcy przygotowana przez biuro projektowe:

Nie można się zgodzić na zamianę na płyty kamienne, gdyż,

a) Przy nałożeniu płyt kamiennych na przygotowane (zeszlifowane) stopnie mogą wystąpić następujące efekty:

- Grubość płyt będzie większa niż grubość warstwy zeszlifowanej i przez to poniosą się poziomy użytkowe poszczególnych stopni. To spowoduje konieczność podniesienia poziomów podestów ze względu na zachowanie warunków BHP. Dalej trzeba by było wyrównać poziomy podestów z poziomami użytkowymi korytarzy. Poza tym spowodowałoby to zwiększenie oddziaływania

od obciążeń stałych na konstrukcję stopni w porównaniu do założeń oryginalnego projektu.

- W celu uniknięcia powyższej sytuacji stopnie mogą zostać zeszlifowane głębiej, co może spowodować likwidację lub przynajmniej uszkodzenie zbrojenia stopni. Taka sytuacja zagrażałaby złamaniem stopni. W najlepszym razie mogłoby dojść do zlikwidowania warstwy otuliny zbrojenia, czyli zmniejszeniem trwałości konstrukcji.

b) Zmiana wykończenia stopni wymagałaby uzyskania opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Z poważaniem

Danuta Jamińska

Dyrektor Zespołu

Kopia aa.